

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Краснодар-  
скому краю 350 051 г. Краснодар, ул. Дзержинского, 95/97. тел./ fax: (861) 225-34-04, тел. дове-  
рия (861) 268-64-40**

**Отдел надзорной деятельности города Горячий Ключ  
353 290 г. Горячий Ключ, ул. Кириченко, 18  
тел: (8-86159) 3 – 64 – 29, fax: (8-86159) 3 – 53 – 69**

**Предписание № 146/1/1-1  
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  
№ 14 муниципального образования город Горячий Ключ, детский сад

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивиду-  
ального предпринимателя

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения ВрИО главного государственного инспектора г. Горячий Ключ по  
пожарному надзору № 146 от «06» октября 2015 года ОНД г. Горячий Ключ майора вн. службы  
Роменского Р.А.

(наименование органа ГПН)

Руководствуясь ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо-  
пасности», в период с 12 ч. 20 мин. «12» октября 2015 г. по 13 ч. 00 мин. « 12 » октября 2015 г. и с  
10ч. 00 мин. «27» октября 2015 г. по 10 ч. 20 мин. « 27» октября 2015 г.

проведена проверка старшим инспектором ОНД г. Горячий Ключ, капитаном внутренней службы  
Гузенко Денисом Александровичем, в отношении объекта защиты Муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 14 муниципального образования город  
Горячий Ключ, детский сад, расположенного

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

по адресу: 353287, Россия, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, п. Первомайский, ул. Юбилей-  
ная, 12

по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим МБДОУ ДС №14 Селиверстова М.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной  
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований  
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Системы пожарной сигнализации не обеспечивают подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6, ч.7 ст. 83. Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	01.02.2016	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

